

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR L'ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRÀMIT ORDINARI, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LLOGUER I HIGIENITZACIÓ DE FONTS D'OSMOSI INVERSA UBICADES A DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS

Clàusula 1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la instal·lació, manteniment i higienització de fonts d'osmosi inversa ubicades a diferents edificis municipals de l'Ajuntament de Cubelles, en règim d'arrendament, d'acord amb les condicions i especificacions tècniques que s'estableixen al Plec de Prescripcions Tècniques, i que, juntament amb el que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars, han de regir la contractació.

L'arrendament de les fonts dispensadores inclourà la instal·lació, el manteniment, les higienitzacions i els canvis de filtres necessaris per tal de mantenir l'aigua en condicions de màxima qualitat, i reparacions.

Es subministraran i instal·laran un total de 10 fonts dispensadores d'aigua purificada mitjançant un sistema d'osmosi inversa.

Atès el numero de treballadors de cada espai, les diferents fonts tindran característiques diferents (model A i B):

- Model A
 - Subministrarà aigua freda, natural i calenta
 - Capacitat total d'emmagatzematge mínim de 12 litres
 - Producció mínima de 8 litres/hora
- Model B
 - Subministrarà aigua freda, natural i calenta
 - Capacitat total d'emmagatzematge mínim de 6 litres
 - Producció mínima de 6 litres/hora

Clàusula 2. Ubicació de les fonts

- Model A

Set fonts ubicades a:

- ✓ Caserna de la Policia Local
- ✓ Centre Operatiu de Neteja
- ✓ Magatzem Brigada Obres i Serveis
- ✓ Serveis Tècnics Municipals
- ✓ Comunicació
- ✓ Ajuntament de Cubelles
- ✓ Hisenda Local

- Model B

Tres fonts ubicades a:

- ✓ Dinamització Econòmica
- ✓ Benestar Social
- ✓ Centre Social

Clàusula 3. Servei de manteniment

Es realitzarà una higienització i un canvi de filtres de totes les fonts dispensadores cada 6 mesos. Si durant la vigència del contracte, la legislació estipulés un interval inferior, es realitzarà el que determini la legislació.

El contractista està obligat a mantenir les fonts en perfectes condicions de funcionament i seguretat. Ha de garantir la reparació de possibles avaries que es produeixin (màxim 48 hores) i la substitució de les màquines quan sigui necessari per garantir el seu funcionament.

Clàusula 4. Informació del servei

L'empresa adjudicatària, un cop instal·lades les fonts, ha de presentar un informe realitzat per un laboratori acreditat segons la normativa vigent, que acrediti que l'aigua tractada compleix els paràmetres establerts als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Durant la vigència del contracte es podrà requerir una analítica actualitzada.

L'adjudicatari proporcionarà un telèfon de contacte i un correu electrònic per la comunicació d'avaries de les fonts.

Clàusula 5. Qualitat del servei

Les fonts dispensadores d'aigua i els seus components i recanvis han de complir la normativa de la Unió Europea, i l'aigua purificada a través del sistema d'osmosi ha de complir els paràmetres microbiològics i químics que la normativa vigent estableix als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.

Diligència per fer constar que aquest Plec de Prescripcions Tècniques que ha de regir l'adjudicació del contracte de subministrament pel lloguer i higienització de fonts d'osmosi inversa ubicades a diferents edificis municipals, ha estat aprovat per la sessió de la Junta de Govern Local de data 9 de setembre de 2015, i consta de 5 clàusules i 3 pàgines.

Cubelles, 15 de setembre de 2015

La Secretària General

Carme López-Feliu i Font